

# PULSE 22 GL



BORNE DE CHARGE AC (3 – 22 kW)

# SOMMAIRE

<b>SOMMAIRE</b> .....	<b>2</b>
<b>GENERALITES</b> .....	<b>5</b>
Avertissements .....	5
Objet du document .....	5
Normes applicables .....	5
Conditions de stockage.....	6
Documentations fournies .....	6
Avertissements & précautions .....	6
<b>CONSIGNES DE SECURITE</b> .....	<b>7</b>
Sécurité électrique .....	7
Inventaire de l'outillage & EPI.....	8
Equipements de Protection Individuelle (EPI).....	8
Outillage standard.....	8
Définition des responsabilités.....	9
<b>DESCRIPTIF TECHNIQUE</b> .....	<b>10</b>
.....	<b>10</b>
<b>Description de l'équipement</b> .....	<b>11</b>
IHM.....	11
IDENTIFICATION/ AUTORISATION .....	11
PRISES.....	11
COMPOSANTS .....	11
ALIMENTATION .....	11
OPTIONS COMMUNICATION /SUPERVISION.....	12
<b>Caractéristiques électriques</b> .....	<b>12</b>
Alimentation principale .....	12
Raccordement terre .....	13
Raccordement dans la borne .....	13
Types de prise intégrée.....	15
Conditions d'environnement .....	16
Caractéristiques thermiques .....	16
Connexion au réseau de téléphonie mobile.....	16
Répartition dynamique de puissance .....	16
<b>ENCOMBREMENT</b> .....	<b>19</b>

## NOTICE INSTALLATION

<b>DEBALLAGE - INSTALLATION</b> .....	<b>20</b>
<b>IMPLANTATION et SCCELLEMENT</b> .....	<b>20</b>
<b>MISE en SERVICE</b> .....	<b>22</b>
Démarrage de la borne.....	22
Arrêt de la borne.....	22
IHM (Interface Homme Machine).....	22
Terminal .....	23
Instructions utilisateur .....	23
Signification des leds .....	24
<b>CONFIGURATION</b> .....	<b>26</b>
Accès .....	26
Menu principal.....	26
Paramètres .....	27
Badge déverrouillage.....	28
Diagnostic.....	28
Sortir / Reset.....	28
<b>CONNEXION 2G/3G/4G</b> .....	<b>29</b>
Mise en place de la carte SIM .....	29
Paramétrage du routeur .....	30
<b>PARAMETRAGE OCPP</b> .....	<b>34</b>
Configuration Locale via Fichier CSV.....	37
Configuration locale par site http.....	38
Configuration à distance.....	39
Liste Blanche.....	39
<b>CONNEXION ETHERNET</b> .....	<b>41</b>
<b>DETECTION de VEHICULE</b> .....	<b>42</b>
système MID2E-800 (Magnetic AUTOControl) .....	42
système MATRIX D 12-24 MF (MATRIX) .....	43
Configuration usine .....	43
Fonctionnement des leds.....	43
système VEK MNH2-R24-C (FEIG Electronic) .....	44
<b>LECTEUR CARTE BANCAIRE</b> .....	<b>45</b>
<b>MAINTENANCE</b> .....	<b>59</b>
Opérations de maintenance préventive .....	59
Etanchéité .....	59

**NOTICE INSTALLATION**

Connexion .....	59
<b>Opération de maintenance curative.....</b>	<b>60</b>
Remplacement du joint de la porte avant .....	60
Interprétation des codes d'erreur OCPP .....	61
<b><i>FIN DE VIE DU PRODUIT.....</i></b>	<b>62</b>
<b><i>CERTIFICAT .....</i></b>	<b>63</b>

# ➤ GENERALITES

## Avertissements

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Par conséquent les photos présentes sur ce document ne sont pas contractuelles. Elles ne représentent pas forcément le modèle en votre possession. Néanmoins, les différences sont suffisamment minimales pour conserver le caractère explicatif.

## Objet du document

Ce document décrit les procédures et préconisations nécessaires :

- à l'installation
- à la première mise en service
- à l'utilisation
- aux entretiens préventifs et correctifs applicables

## Normes applicables

Cette infrastructure de charge pour véhicules électriques est conforme aux directives et normes suivantes :

- NF EN 61851-1:2012 Système de charge conductive pour véhicules électriques
- NF EN 61851-22:2002 Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 22: Borne de charge conductive en courant alternatif pour véhicules électriques
- NFC 15-100 Sécurité des installations électriques
- Certification CE

Elle doit être installée dans le respect de la norme :

- NF C15-100, installations électriques

# Conditions de stockage

Les conditions de stockage sont :



- plage de température de stockage : +10°C à +30°C,
- plage d'humidité relative : < 60 % HR,

Par précaution avant toute installation du matériel, son stockage doit s'effectuer à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Une borne posée sur site et hors tension peut présenter une importante condensation intérieure. Il est impératif de laisser la borne sous tension constamment, MADIC industries ne peut être tenu responsable si des composants sont endommagés par non-respect de cette consigne.

# Documentations fournies

Au départ de l'usine, les documentations fournies avec la borne sont :

- Ce manuel technique
- Un schéma de la distribution électrique

# Avertissements & précautions

Déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels (DEEEP)

Conformément au décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements,

Les points ci-dessous sont à prendre en compte :

Pour les équipements exclus du champ d'application dudit Décret et conformément à l'article L 541-2 du code de l'environnement, il appartient au détenteur du DEEEP d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination.

Pour les équipements concernés par ledit décret, et conformément à l'article 18 du Décret 2005-829 susvisé, les obligations liées à l'organisation, au financement de l'enlèvement et au traitement des DEEEP sont :

- de plein droit de la responsabilité de l'Acheteur lorsque lesdits équipements sont fabriqués sous sa marque ou lorsqu'il s'agit de composants ou sous-ensembles destinés à être assemblés par l'Acheteur pour constituer un produit fini destiné à la vente,
- dans tous les autres cas, transférées dans leur intégralité à l'Acheteur qui accepte expressément la prise en charge de l'ensemble de ces obligations sans recours contre le Vendeur. A ce titre, l'Acheteur s'engage à assurer la collecte des EEE objets de la vente, ainsi que leur traitement et leur valorisation dans le respect de la réglementation qui leur est applicable et des informations données par le Vendeur, et ce, conformément aux articles 20 et 21 dudit Décret.

## NOTICE INSTALLATION

L'Acheteur s'engage à transmettre les obligations susvisées à ses propres acheteurs à charge pour eux, s'ils ne sont pas "utilisateur final" des EEE de les transmettre et les faire transmettre aux acheteurs successifs jusqu'à l'utilisateur final. L'Acheteur restera solidaire des acheteurs successifs et responsable envers le Vendeur du respect des obligations liées à l'organisation et au financement de l'enlèvement, du traitement et de la valorisation des DEEEP qu'ils les aient ou non transmises à des tiers.

En cas de non-respect par l'Acheteur des obligations mises à sa charge, comme en cas de défaillance de l'utilisateur final, l'Acheteur garantit le Vendeur de toutes conséquences pouvant découler de réclamations émanant de tiers ou de l'administration ainsi que de tous dommages causés au Vendeur.

A ce titre, il prendra notamment en charge les conséquences pécuniaires des sanctions pénales prévues à l'article 25 du Décret susvisé et des condamnations civiles prononcées à l'encontre du Vendeur. D'une manière générale, il indemnifiera le Vendeur de tous dommages causés par sa défaillance ou celle de l'utilisateur final.

# ➤ CONSIGNES DE SECURITE

## Sécurité électrique

- L'installation, la mise en service et la maintenance devront être effectuées par un personnel conscient des dangers encourus possédant un titre d'habilitation électrique B1, B2 ou BC selon la norme UTE C18-510. Tous travaux sous-tension doivent être réalisés par des personnes habilitées selon la norme UTE C 18-510 B1T, B2T ou BC.
- Ce personnel doit être formé pour l'installation de ce type d'équipement et doit observer strictement toutes les précautions mentionnées dans ce document et relative à l'installation d'un équipement électrique.
- Le raccordement électrique devra être réalisé suivant les recommandations de la Norme NF C 15-100.
- Il est impératif de consigner le disjoncteur d'alimentation générale de la borne avant toute intervention sur les équipements électriques.
- Les adaptateurs ne sont pas autorisés
- Les cordons d'extension ne sont pas autorisés
- Le produit étant équipé d'une prise T2S, il ne peut recevoir sur cette prise que des câbles équipés d'une fiche T2



# Inventaire de l'outillage & EPI

## Equipements de Protection Individuelle (EPI)


- Casque, pare visage anti-flash électrique et gants de protection anti-arc électrique,




## Outillage standard

- Clés à pipe de multiples pas métriques 
- Clés plates de multiples pas métriques 
- Clés pour serrage écrous de presse étoupes M25 et M32
- Tournevis et/ou clés de multiples diamètres et de types suivants :

 Fendue • 
  Phillips • 
  Pozidriv



Six pans (Allen)



Six pans creux + Téton (BTR ou HC)





## Définition des responsabilités

Le matériel doit être utilisé, installé et maintenu selon les procédures décrites dans ce document. Lorsqu'il est nécessaire, certaines étapes d'installation et de maintenance sont numérotées et à suivre dans l'ordre exposé.

Les installateurs, les maitres d'œuvres, les maitres d'ouvrages et d'exploitations doivent respecter l'ensemble des précautions, avertissements et préconisations fournis dans ce document.

Le cas échéant, MADIC industries ne garantit pas le bon fonctionnement et n'assume plus la garantie du matériel.

# ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE



La borne de recharge **PULSE 22 GL** est équipée de 2 à 4 prises et permet 2 charges simultanées. Chaque point de charge permet la recharge d'un véhicule électrique :

- en mode 1, 2 sur prise de type domestique ou
- en mode 3 sur une prise Type 2S (Normalisé véhicules électriques).

# Description de l'équipement

## IHM

Carte de gestion CPU PULSE MADIC industries avec :

- afficheur LCD 2 lignes,
- 4 touches sensibles,
- 6 LED haute luminosité,

## IDENTIFICATION/ AUTORISATION

- Lecteur de badge sans contact RFID répondant aux protocoles ISO14443A et ISO14443B
- Lecteur codes barres

## PRISES

L'accès aux prises T2S est contrôlé par un verrou qui protège chacun des points de charge, et emprisonne le câble amovible.

- 2 prises Type 2S (Normalisé véhicules électriques)
- 2 prises Type E/F (brochage domestique).

## COMPOSANTS

- 1 contacteur 40A par point de charge.
- 1 disjoncteur 16A pour la prise E/F par côté (selon configuration)
- 1 disjoncteur différentiel 40A/30 mA pour les prises T2S par côté. Suivant la réglementation en vigueur et/ou l'option choisie, le différentiel est de type B ou de type A haute immunité
- 1 disjoncteur 10A pour l'alimentation 24VDC
- Protection foudre (option).

## ALIMENTATION

- Bornier d'alimentation monophasé (Phase/Neutre/Terre) ou triphasé (3 Phases/Neutre/Terre).
- Alimentation DC 24V/60W.

## OPTIONS COMMUNICATION /SUPERVISION

- OPTION ROUTEUR (2G/3G/4G)
  - OPTION Liaison Ethernet
  - OPTION Hébergement sur serveur CHARGE PULSE ([www.chargepulse.com](http://www.chargepulse.com))
- 
- aluminium
  - Peinture selon RAL client sur demande

## Caractéristiques électriques



**Il est important de respecter les consignes de sécurité décrites dans ce document.**

Les connexions électriques du système sont exclusivement réservées à un électricien spécialisé.

La borne doit être alimentée par une ligne unique, dimensionnée dans le respect de la NFC 15-100 suivant la puissance allouée à la borne.

Un disjoncteur différentiel magnétothermique tétrapolaire courbe D doit être placé en amont. Ce disjoncteur doit être clairement identifié afin qu'aucun risque d'erreur ne soit possible lors de la consignation.

La ligne d'alimentation doit être dimensionnée suivant la norme NFC15-100 en fonction de la distance à parcourir entre le TGBT et la borne.

Les connexions électriques se font sur des borniers situés en bas de la borne.

## Alimentation principale



La borne de charge est raccordée au réseau électrique suivant les recommandations suivantes. Cette opération doit être réalisée par un professionnel agréé.

Une bonne qualité de l'alimentation électrique est indispensable pour garantir un fonctionnement correct de la borne, certains véhicules électriques étant très sensibles aux harmoniques présents sur le réseau. Aussi, la fourniture d'énergie doit répondre aux normes NF EN 50160 et NF EN 50160/A1.

## NOTICE INSTALLATION

	PULSE 2 x 7 kW	PULSE 2 x 22 kW
Type de raccordement	P+N+T	3P+N+T
Tension (nominale)	230 V AC	400 V AC
Courant (maximal)	32 A	64 A

Exemple de câble : U1000RO2V 5G25

Les courants minima recommandés sont :

- borne alimentation monophasée avec prises T2S : 64 A (2 x 32 A) → borne (2x7 kW)
- borne alimentation triphasée avec prises T2S : 64A par phase (2 x 32 A) → borne (2x22 kW)

## Raccordement terre

Câble de terre incorporé au câble d'alimentation.

Raccordement sur le goujon de terre principal sous le socle. Le branchement de l'équipement à la prise de terre principale du site est obligatoire. Une bonne qualité de terre est indispensable pour assurer la charge de certains véhicules électriques : la résistance de terre doit être inférieure à 150 ohms pour un fonctionnement correct de l'équipement.




Figure 1. Raccordement de la terre principale sur le goujon de terre sous le socle

## Raccordement dans la borne

Sur bornier dédié acceptant des sections de 1,5 à 35 mm<sup>2</sup>.

## NOTICE INSTALLATION





Figure 1. Raccordement de l'alimentation dans la borne



Il est de la responsabilité du maître d'œuvre et de l'installateur d'effectuer selon les règles de l'art et la réglementation en vigueur : le raccordement de la prise de terre au goujon principal de terre de l'armoire.

Le raccordement au réseau électrique s'effectue entre le point de livraison du réseau électrique et les borniers principaux situés dans la borne de recharge électrique.

Arrivée sur bornier simple avec câble 5x10 mm<sup>2</sup> minimum

La liaison entre le point de livraison du réseau électrique et les borniers de raccordement de la borne de recharge électrique doit être réalisée :

- conformément aux règles de l'art du type d'une isolation classe I,
- avec des câbles d'alimentation de type : U1000RO2V,
- avec des câbles de section et longueur adaptées afin d'éviter tout échauffement,

de manière à protéger les câbles d'alimentation contre les températures élevées, l'humidité, la graisse, pénétration de matière, chocs thermiques.



Le câble d'alimentation provenant du point de livraison du réseau électrique doit transiter entre l'entrée câble et le bornier de raccordement dans la borne.



Vérifier que la tension de l'appareil à installer est compatible avec la tension du réseau.

# Types de prise intégrée

PRISE

EMPREINTE

CARACTERISTIQUES



Prise CEE 7/5 type E


P+N+E

230 V 16 A

PRISE

EMPREINTE

CARACTERISTIQUES



Prise CEI 62196-2 de type 2S

avec obturateurs

3P+N+E

400 V 32 A

# Conditions d'environnement

## Caractéristiques thermiques

Température : Plage de température de fonctionnement pour le maintien des caractéristiques électriques : -25°C +50°C.

### SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Plage de température borne fonctionnelle	-25°C à +50°C
Plage de température de stockage	+10 à +30°C
Niveau d'humidité	5% à 95%
Protection IP (eau et poussière)	IP55
Protection IK	IK10
Normes	Conforme aux normes : <b>CEI 61851-1 :2012</b> <b>CEI 61851-22 :2002</b>

Vent : la borne résiste à des vents de 200 Km/h.

## Connexion au réseau de téléphonie mobile

La borne peut communiquer avec un serveur de supervision à l'aide d'un routeur 2G/3G/4G. Dans ce cas, une carte SIM (non fournie) d'un opérateur de téléphonie mobile devra être insérée dans la borne.



**Les niveaux minima de réception préconisés sont :**

- en 2G (GSM/GPRS/EDGE) : RSSI 16, soit -81 dBm
- en 3G (UMTS/HSPA/HSPA+) et 4G : RSSI 14, soit -85 dBm


## Répartition dynamique de puissance

La puissance totale est répartie entre les deux faces en fonction du nombre de véhicules disponibles. **Les règles ZERADY interdisant une charge de moins de 13.2 A en triphasé, la charge peut être refusée au 2<sup>e</sup> véhicule si la puissance totale de la borne est insuffisante.**






## NOTICE INSTALLATION




# ENCOMBREMENT

CARROSSERIE PULSE G line



## EMPRISE AU SOL



# DEBALLAGE - INSTALLATION

L'appareil est dans un emballage carton spécialement étudié et réalisé pour son transport avec le maximum de sécurité.

Les équipements sont protégés contre les accrochages externes à l'aide de matériaux classique de protection. Il faudra cependant veiller à ne pas utiliser des outils qui pourraient traverser l'emballage et abimer l'équipement.

S'il était cependant constaté un choc important (qui normalement laisse des traces à l'extérieur de l'emballage), il faudrait faire sans tarder toutes réserves auprès du transporteur et en aviser MADIC industries.

Afin de garantir une installation en toute sécurité, La manipulation de la borne Pulse doit être faite par deux personnes.

## IMPLANTATION ET SCCELLEMENT

Les bornes Pulse 22 GL doivent être positionnées de manière à être protégées des chocs avec les automobiles (bordure béton ou poteau métallique).

Elles doivent être positionnées suffisamment près des places de parking pour permettre une connexion aisée malgré des longueurs de câbles utilisateurs parfois limités.

### ➤ PMR

Ne pas trop surélever la borne pour respecter les normes d'accessibilité PMR




## NOTICE INSTALLATION

La borne doit être fixée au sol suivant les normes et réglementations locales en vigueur.

- Densité du béton : B30, 350 kg de ciment/m<sup>3</sup>.
- Planéité : 2 mm/m.
- Fondation hors gel en extérieur.
- Scellement chimique des tiges filetées conseillé.
- Le piquet de terre doit être installé en terre suivant les normes de réglementations locales en vigueur.

### Procédure de fixation de la borne :

1. Positionner la borne, repérer les points de fixation et sceller les tiges filetées. Celles-ci devront dépasser du sol de 60mm minimum ( $\pm 3$ mm). Vous pouvez également utiliser le scellement chimique.
2. Bloquer les contre-écrous
3. Installer la borne et venir serrer avec 4 écrous M8 + rondelles



# ➤ MISE EN SERVICE

## Démarrage de la borne

Mettre sur "ON", l'ensemble des disjoncteurs présents dans la borne (selon configuration)

## Arrêt de la borne

Effectuer la coupure des disjoncteurs présents



Il est de la responsabilité de l'aménageur, de l'exploitant et du mainteneur :

- de mettre hors tension avant toute intervention dès que nécessaire,
- de ne pas oublier de remettre en position tous les dispositifs de sécurité pour la protection du personnel après la première installation ou toute intervention électrique sur un équipement.
- de couper le disjoncteur du site en amont de l'armoire pour toute intervention en amont de l'interrupteur général de la borne électrique (tel que par exemple une intervention sur le bornier de raccordement principal),
- De ne jamais déconnecter le conducteur de terre principal Vert/Jaune.

Le raccordement des appareils électriques est effectué par le bas.

## IHM (Interface Homme Machine)

Afficheur LCD FSTN transflectif et rétroéclairé LED – 160 x 32 pixels


Les 2 prises partagent l'afficheur LCD

Par prise, 3 leds haute luminosité multicolores :

- Témoin IDENTIFICATION
- Témoin TEMPS
- Témoin ETAT CHARGEUR

Lisibilité parfaite en plein soleil à 5 mètres


# Terminal




## Instructions utilisateur

### INSTRUCTIONS


TYPE 2



Domestique



- SELECTIONNER




1

ou


2

1
- S'IDENTIFIER




Carte, badge, sms

2
- CONNECTER




LED clignotante  
jaune

3
- CHARGER



LED bleue

4
- STOPPER



S'identifier pour  
libérer le câble

5

## Signification des leds



Led IDENTIFICATION permet d'indiquer si le conducteur est autorisé :

<b>VERT</b>	conducteur autorisé
<b>VERT clignotant</b>	conducteur identifié en cours de demande d'autorisation
<b>JAUNE</b>	point de charge réservé
<b>JAUNE clignotant</b>	appareil en service en attente d'identification ou de réservation
<b>ROUGE</b>	borne hors service
<b>ROUGE clignotant</b>	conducteur refusé : non identifié ou non autorisé



Led TEMPS permet d'indiquer l'état du stationnement et si l'appareil en service :

<b>ETEINT</b>	hors tension – hors service
<b>VERT</b>	point de charge libre
<b>JAUNE</b>	réseau absent (en mode connecté), mode offline
<b>JAUNE clignotant</b>	attente identification, branchement ou débranchement.
<b>ROUGE</b>	stationnement abusif (ParkSense) ou terminé depuis plus d'un quart d'heure





Led ETAT CHARGEUR permet d'indiquer l'état de la machine électrique :

<b>ETEINT</b>	Prise hors tension
<b>BLEU</b>	sous tension distribution d'énergie en cours
<b>BLEU</b> clignotant	sous tension, pas de consommation
<b>MAGENTA</b> clignotant	Initialisation charge mode 3 en cours, attente véhicule
<b>MAGENTA/BLEU</b> clignotant	fin de charge demandée par le véhicule
<b>ROUGE</b>	en panne ou disjonction donc hors tension et hors service

# CONFIGURATION

La borne doit être configurée selon son modèle et les options présentes.

Une première configuration est réalisée en usine lors des tests avant l'expédition de l'appareil. Il est parfois nécessaire de modifier cette configuration lors de l'installation ou de la maintenance pour l'ajout d'option ou des choix d'utilisation.



La modification de la configuration doit être effectuée par un utilisateur formé. MADIC industries ne saurait être tenu responsable de tout incident, panne ou destruction causé à l'appareil ou par l'appareil des suites d'une modification de la configuration par un tiers.

## Accès

Le bouton poussoir CONFIG permet l'accès au menu de configuration.


## Menu principal

Le menu principal propose quatre choix accessibles par chacune des touches numérotées (les touches 3 et 4 sont matérialisées sur la façade par une étoile et un globe et sont présentes respectivement sous les touches 1 et 2 comme le montre la vue ci-dessous) :

1. Paramètres : la liste complète des paramètres modifiables unitairement
2. Badge Déverrouillage : afin d'enregistrer un nouveau badge de déverrouillage
3. Diagnostic : menu pour afficher certains états et effectuer des tests
4. Sortir / Reset



# Paramètres



# Badge déverrouillage

Ce menu permet d'appairer un badge de déverrouillage à la borne.

Une fois dans ce menu, il suffit de présenter un badge à la borne pour appairer le nouveau badge de déverrouillage.

Une borne ne peut être associée qu'avec un seul badge à la fois.



Attention, dans le cas d'un mode connecté, le badge de déverrouillage peut être modifié par le serveur.

## Diagnostic

Le menu de diagnostic permet :

De réaliser un test complet de la borne (test de production). Ceci sous réserve de posséder le matériel nécessaire à ce test.

De réaliser des tests unitaires des fonctions de la borne : RFID, Routeur, Prises, etc... Ceci sous réserve de posséder le matériel nécessaire à ces tests.

De consulter les informations logicielles : Version du logiciel du terminal et de ses composants, Version du Kit OCPP le cas échéant ainsi que les valeurs de ces paramètres de communication (Liaison 2G/3G/4G, valeur du Signal, BootNotification, etc...)

## Sortir / Reset


Permet de sortir du menu après afin de mettre l'appareil en service à nouveau.



**La modification de la configuration doit être effectuée par un utilisateur formé. MADIC industries ne saurait être tenu responsable de tout incident, panne ou destruction causé à l'appareil ou par l'appareil des suites d'une modification de la configuration par un tiers.**


# CONNEXION 2G/3G/4G

Les bornes PULSE 22 GL peuvent être équipées de 2 types de routeurs différents :



## Mise en place de la carte SIM

Sur la face avant du routeur se trouve l'accès à la carte SIM. S'il faut la remplacer, il suffit de presser avec un objet pointu, pour éjecter la carte SIM, car ce n'est pas un bouton poussoir en relief.




**La carte SIM se met puce vers le bas,**

# Paramétrage du routeur


Vérifier que le routeur est sous tension : LED Bleue « POWER » allumée fixe.

Paramétrer la carte réseau locale du PC PORTABLE comme suit depuis le centre de réseau et partage de Windows.



## NOTICE INSTALLATION

Connecter maintenant votre PC portable à l'entrée WLAN du routeur.



Ouvrir internet explorer

Saisir l'adresse <http://192.168.1.1:8080>

Vous devez obtenir la page d'accueil du routeur F3426 ou F3x26Q (4G);

Cliquer alors sur Setup et saisir « lafon » dans le champ utilisateur puis « lafon » dans le champ mot de passe:

Wireless Mobile Router Firmware: v2.0.0 (Nov 7 2015 13:44:30) @  
Time: 10:18:52 up 8 min, load average: 0.18, 0.43, 0.9  
WAN IP: 0.0.0.0

2. 5G/3G/3. 5G/4G

Menu	System Information	Services																																																																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menu</li> <li><b>Setup 1</b></li> <li>Wireless</li> <li>Services</li> <li>VPN</li> <li>Security</li> <li>NAI</li> <li>Access Restrictions</li> <li>QoS Setting</li> <li>Applications</li> <li>Administration</li> <li>Status</li> </ul>	<p><b>Router</b></p> <table border="1"> <tr><td>Router Name</td><td>Router</td></tr> <tr><td>Router Model</td><td>Router</td></tr> <tr><td>LAN MAC</td><td>08:0C:2D:59:1E:82</td></tr> <tr><td>WAN MAC</td><td>08:0C:2D:59:1E:83</td></tr> <tr><td>Wireless MAC</td><td></td></tr> <tr><td>WAN IP</td><td>0.0.0.0</td></tr> <tr><td>LAN IP</td><td>192.168.1.1</td></tr> </table> <p><b>Wireless</b></p> <table border="1"> <tr><td>Radio</td><td>Radio is Off</td></tr> <tr><td>Mode</td><td>AP</td></tr> <tr><td>Network</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>SSID</td><td>ssid</td></tr> <tr><td>Channel</td><td>Unknown</td></tr> <tr><td>TX Power</td><td></td></tr> <tr><td>Rate</td><td>Disabled</td></tr> </table> <p><b>Wireless Packet Info</b></p> <table border="1"> <tr><td>Received (RX)</td><td>0 OK, no error</td></tr> <tr><td>Transmitted (TX)</td><td>0 OK, no error</td></tr> </table> <p><b>Wireless Clients</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MAC Address</th> <th>Interface</th> <th>Uptime</th> <th>Tx Rate</th> <th>Rx</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p><b>DHCP</b></p> <p><b>DHCP Clients</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Host Name</th> <th>IP Address</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Router Name	Router	Router Model	Router	LAN MAC	08:0C:2D:59:1E:82	WAN MAC	08:0C:2D:59:1E:83	Wireless MAC		WAN IP	0.0.0.0	LAN IP	192.168.1.1	Radio	Radio is Off	Mode	AP	Network	Disabled	SSID	ssid	Channel	Unknown	TX Power		Rate	Disabled	Received (RX)	0 OK, no error	Transmitted (TX)	0 OK, no error	MAC Address	Interface	Uptime	Tx Rate	Rx						Host Name	IP Address			<table border="1"> <tr><td>DHCP Server</td><td>Enabled</td></tr> <tr><td>Firewall</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>USB Support</td><td>Enabled</td></tr> </table> <p><b>Memory</b></p> <table border="1"> <tr><td>Total Available</td><td>122.4 MB / 128.0 MB</td></tr> <tr><td>Free</td><td>107.5 MB / 122.4 MB</td></tr> <tr><td>Used</td><td>14.9 MB / 122.4 MB</td></tr> <tr><td>Buffers</td><td>1.4 MB / 14.9 MB</td></tr> <tr><td>Cached</td><td>4.6 MB / 14.9 MB</td></tr> <tr><td>Active</td><td>3.7 MB / 14.9 MB</td></tr> <tr><td>Inactive</td><td>3.7 MB / 14.9 MB</td></tr> </table>	DHCP Server	Enabled	Firewall	Disabled	USB Support	Enabled	Total Available	122.4 MB / 128.0 MB	Free	107.5 MB / 122.4 MB	Used	14.9 MB / 122.4 MB	Buffers	1.4 MB / 14.9 MB	Cached	4.6 MB / 14.9 MB	Active	3.7 MB / 14.9 MB	Inactive	3.7 MB / 14.9 MB
Router Name	Router																																																																			
Router Model	Router																																																																			
LAN MAC	08:0C:2D:59:1E:82																																																																			
WAN MAC	08:0C:2D:59:1E:83																																																																			
Wireless MAC																																																																				
WAN IP	0.0.0.0																																																																			
LAN IP	192.168.1.1																																																																			
Radio	Radio is Off																																																																			
Mode	AP																																																																			
Network	Disabled																																																																			
SSID	ssid																																																																			
Channel	Unknown																																																																			
TX Power																																																																				
Rate	Disabled																																																																			
Received (RX)	0 OK, no error																																																																			
Transmitted (TX)	0 OK, no error																																																																			
MAC Address	Interface	Uptime	Tx Rate	Rx																																																																
Host Name	IP Address																																																																			
DHCP Server	Enabled																																																																			
Firewall	Disabled																																																																			
USB Support	Enabled																																																																			
Total Available	122.4 MB / 128.0 MB																																																																			
Free	107.5 MB / 122.4 MB																																																																			
Used	14.9 MB / 122.4 MB																																																																			
Buffers	1.4 MB / 14.9 MB																																																																			
Cached	4.6 MB / 14.9 MB																																																																			
Active	3.7 MB / 14.9 MB																																																																			
Inactive	3.7 MB / 14.9 MB																																																																			

Sécurité Windows

**ieexplore.exe**

Le serveur 192.168.1.1 requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le domaine du serveur est 'Router'.

Avertissement : ce serveur requiert que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe soient envoyés avec une authentification de base sans connexion sécurisée.

lafon

lafon

Mémoriser mes informations d'identification

OK Anuler


Après avoir cliqué sur SETUP vous obtenez cette page :



Wireless Mobile Router


2. 5G/3G/3. 5G/4G

Firmware: v2.0.0 (Mar 7 2016 13:44:30) etc  
Time: 20:17:04 up 2 min, load average: 0.05, 0.62, 0.0X  
WAN IP: 0.0.0.0




Par défaut l'APN (Access Point Name, appelé aussi nom du point d'accès réseau, est un identifiant qui permet à un utilisateur de téléphonie mobile d'un réseau 2G ou 3G de se connecter à Internet) renseigné est « orange.m2m » ; **Si vous changez d'opérateur, vous devez renseigner l'APN fourni avec la SIM ; Si nous ne l'avez pas, rapprochez-vous du fournisseur de la carte SIM.**

Parfois cet APN est accompagné un identifiant (user name) et d'un mot de passe (Password)  
Pour l'APN orange.m2m, le username est « orange » et le password est « orange »  
Lorsque les modifications sont effectuées, aller en bas de page...



...et cliquer sur « apply settings » :





## NOTICE INSTALLATION

Puis cliquer sur « save »

Normalement vous devez constater que la led bleue Online est allumée.

# PARAMETRAGE OCPP

Les paramètres principaux de la borne sont les suivants :

Champ	Signification
<b>firmwareVersion</b>	Version du logiciel
<b>chargePointVendor</b>	LAFON TECHNOLOGIES
<b>ChargeboxId</b>	Identifiant OCPP de la borne (chargeBoxIdentity)
<b>chargeBoxSerialNumber</b>	Numéro de série du terminal
<b>chargePointSerialNumber</b>	Numéro de série du kit OCPP
<b>chargePointModel</b>	Code produit de la borne
<b>chargeBoxModel</b>	Numéro de série de la borne
<b>Iccid</b>	Numéro de carte SIM
<b>OCPP_SERVER_URL</b>	URL du serveur central (supervision OCPP)
<b>LibreService</b>	true = la borne est utilisable sans présenter de badge
<b>AllowOfflineTxForUnknownId</b>	true = si la borne est déconnectée de la supervision, les badges inconnus sont acceptés
<b>AuthorizationCacheEnabled</b>	true = activation du cache OCPP, liste des derniers badges acceptés ou refusés. Si le badge est dans le cache, le serveur de supervision n'est pas interrogé.
<b>LocalAuthorizeOffline</b>	true = activation de la liste blanche OCPP lorsque la borne se déconnecte de la supervision
<b>tagPourRepriseCharge</b>	Identifiant à utiliser dans les transactions automatiques réalisées lors d'une coupure/reprise de secteur
<b>tagPourLibreService</b>	Identifiant à utiliser dans les transactions libre service remontées à la supervision
<b>NumberOfConnectors</b>	Nombre de points de charge (faces) de la borne
<b>ConnectionTimeOut</b>	Délai (secondes) pour brancher un véhicule après autorisation du point de charge
Champ	Signification
<b>Switch2Gto3GLevel</b>	Seuil (en dBm) de basculement de 2G vers 3G
<b>Strong2Gto3GRetryInterval</b>	Durée (en jours) avant recalcul du basculement 2G/3G
<b>WeakSignal2GLevel</b>	Seuil (en dBm) d'envoi d'un message d'avertissement statusNotification, WeakSignal
<b>WeakSignalIntervalAlert</b>	Délai (en jours) de réémission de l'alerte statusNotification, WeakSignal
<b>HeartBeatInterval</b>	Période (en secondes) d'envoi du message HeartBeat
<b>daysToLog</b>	Durée (en jours) de conservation des traces de diagnostic (log)
<b>OCPP_BORNE_PATH</b>	URL des web services de la borne (commandes entrantes)
<b>ModeSSL</b>	true = SSL active sur le superviseur
<b>SSLSuperviseur</b>	Nom du certificat SSL du superviseur

## NOTICE INSTALLATION

<b>SSLBorne</b>	Nom du certificat SSL de la borne
<b>MaxCurrent</b>	Courant Maximum en A délivré par le(s) point(s) de charge
<b>PDL_Power</b>	Puissance Maximum en KW délivrée par le(s) point(s) de charge
<b>AuthorizeTimeout</b>	Délai de réponse, en secondes, accordé au superviseur avant de rejeter la demande d'autorisation et de basculer en mode hors-ligne.
<b>LocalLanguageSelection</b>	Option de selection de langue sur le terminal. Si activé, la touche 4 permet de changer de langue parmi les 4 en mémoire dans la borne (selon le pack de langues installé)
<b>VehiclePresenceSensorOption</b>	Option capteurs de présence véhicule. Si elle est activée, les DataTransfer lié aux capteurs de véhicules sont émis à chaque démarrage et à chaque changement d'état des capteurs.
<b>PanelLockInIdleState</b>	Verrouillage ou non des trappes au repos. Permet l'accès au prise pour brancher avant l'identification
<b>CableReleaseOnPilotDisconnection</b>	Option pour libérer automatiquement le câble en fin de charge si le câble est débranché du véhicule. Valable uniquement en mode 3 et si la charge n'est pas une charge bancaire payante.
<b>RepartitionPuissanceNonZeReady</b>	Pour autoriser les charges avec une puissance inférieure aux minimas imposés par la norme ZE.Ready
<b>TransactionMessageAttempts</b>	Nombre d'essais lors de l'échec d'envoi de messages à la supervision.
<b>TransactionMessageRetryInterval</b>	Délai en secondes entre chaque tentative d'envoi de message après un échec.
<b>MeterValueSampleInterval</b>	Interval en secondes d'envoi des données de transaction en temps réel
<b>MeterValuesSampledData</b>	Liste des données fournies par la borne en temps réel lors de la charge.

## NOTICE INSTALLATION

Dans le cas où la borne est équipée de l'option paiement par carte bancaire, cette option se configure au moyen des clés suivantes


Champ	Signification
<b>BillingMode</b>	Mode de facturation
<b>NumberBankCardReader</b>	Numéro de TPV unique déclaré auprès de l'organisme de paiement bancaire
<b>IDTagBankCard</b>	L'identifiant à utiliser pour le startTransaction associé à une charge par paiement bancaire
<b>ChargePrice</b>	Prix unitaire pour les algorithmes de paiement. Format X.XX ou XX.XX en Euros.
<b>ChargePrice2</b>	Second prix unitaire quand il est nécessaire
<b>BankCardMinAmount</b>	Montant minimum à facturer. A renseigner selon le contrat commerçant. En dessous de ce montant, la charge est gratuite.
<b>BankCardMaxAmount</b>	Montant maximum à facturer. Quelque soit le calcul, le montant facturé ne dépassera pas ce montant.
<b>FreeChargingDuration</b>	Période de gratuité en début de charge, en secondes

Certaines clés ne sont disponibles que pour les versions 1.6 des bornes. La liste exhaustive des paramètres est disponible dans le document : PUL200618 – CLES OCPP 1.6 DANS LES BORNES LAFON

Ces paramètres se configurent :

- Soit localement à l'aide d'un fichier CONFIG.CSV, à placer sur la carte µSD du kit OCPP (Usine principalement)
- Soit localement au moyen du site web embarqué (Conseillé sur site)
- Soit à distance via la commande OCPP changeConfiguration

## Configuration Locale via Fichier CSV



Ce fichier, après avoir copié le fichier config.exp de la borne et l'avoir renommé en config.csv, peut être modifié à l'aide d'un éditeur de texte. **Attention toutefois à conserver l'encodage ANSI du fichier.**

```
config.csv - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
key;readonly;value
ChargeboxId;0;LAFONTECH01234
chargeBoxSerialNumber;1;1602-1234
chargePointSerialNumber;1;1602-5678
chargePointModel;1;17803500
chargeBoxModel;1;2816GT2YV5
iccid;1;8633601174158965
OCPP_SERVER_URL;0;http://195.25.105.234:80/ocpp/centralSystemService
AllowOfflineTxForUnknownId;0;false
AuthorizationCacheEnabled;0;false
ConnectionTimeout;0;30
DataConsumption;1;0
HeartBeatInterval;0;0
LocalAuthorizeOffline;0;false
MaxCurrent;0;0
MeterValuesSampledData;0;voltage,Current.Import,Power.Active.Import,Energy.Active.Import.Register
MeterValueSampleInterval;0;0
NumberOfConnectors;1;2
PDL_Power;0;0
CentralSystemTimeout;0;20
tagPourRepriseCharge;0;00000000
daysToLog;0;60
ModSSL;0;false
SSLSuperviseur;0;none
SSLBorne;0;none
chargePointVendor;1;LAFON TECHNOLOGIES
firmwareVersion;1;BBBC121B109A
```

# Configuration locale par site http

Avec un PC relié localement au routeur par un câble ethernet et configuré sur l'adresse 192.168.1.253 (voir chapitre Paramétrage du routeur).

Accéder au site interne de la borne avec un navigateur internet en utilisant l'url suivante :

<http://192.168.1.254:5000>.



Ce site permet l'accès aux informations et fonctions suivantes :

- Accès à la configuration et possibilité d'éditer les paramètres modifiables.
- Lire les derniers statuts envoyés par la borne
- Lire le cache et la liste blanche
- Consulter les profils smartCharging de la borne et ceux en cours d'application
- Effectuer Un Reset Hard de la borne.

Concernant la configuration, les paramètres sont groupés par « fonction » - classement susceptible d'évoluer.

## NOTICE INSTALLATION

```
-- Lire SignalLevel 0 ***
-- Modif Switch2Gto3GLevel -81 ***
-- Modif Switch3Gto2GLevel -95 ***
-- Modif WeakSignal2GLevel -93 ***
-- Lire iccid PROD ***
```

### OCPP \* Cle valeur

#### OCPP16\_Param \* Cle valeur

```
-- Modif AuthorizationKey ***
-- Lire AuthorizeRemoteTxRequests false ***
-- Modif LocalAuthListEnabled false ***
-- Modif LocalAuthorizeOffline false ***
-- Modif LocalPreAuthorize false ***
-- Modif MeterValuesSampledData Voltage,Current.Import,Power.Active.Import,Energy.Active.Import.Register ***
-- Modif MinimumStatusDuration 2 ***
-- Lire ReserveConnectorZeroSupported true ***
-- Modif StopTransactionOnInvalidId true ***
-- Lire SupportedFeatureProfiles Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,Reservation,RemoteTrigger ***
-- Modif WebSocketPingInterval 0 ***
```

#### Param \* Cle valeur

```
-- Lire AddWhiteListBeagle false ***
-- Modif CableReleaseOnPilotDisconnection false ***
-- Modif ConnectionTimeOut 30 ***
-- Lire IdentificationWhiteListBeagle false ***
-- Modif LibreService false ***
-- Modif LocalLanguageSelection false ***
-- Modif MaxCurrent 100 ***
-- Lire NumberOfConnectors 02 ***
-- Modif PDL_Power 16000 ***
-- Modif RepartitionPuissanceNonZeReady false ***
-- Modif StopTransactionOnEVSideDisconnect false ***
-- Modif UnlockConnectorOnEVSideDisconnect false ***
-- Modif VehiclePresenceSensorOption false ***
-- Lire chargeBoxSerialNumber PROD ***
-- Modif daysToLog 60 ***
-- Modif tagPourLibreService 00000001 ***
-- Modif tagPourRepriseCharge FORFAIT ***
```

#### paiement \* Cle valeur

```
-- Modif BankCardMaxAmount 20 ***
-- Modif BankCardMinAmount 0 ***
-- Modif BillingMode 128 ***
-- Modif ChargePrice 1.00 ***
-- Modif ChargePriceEnergy 0 ***
-- Modif ChargePriceTime 0 ***
-- Modif FreeChargingDuration 0 ***
-- Modif FreeChargingEnergy 0 ***
-- Modif IDTagBankCard ***
-- Modif NumberBankCardReader 00007220 ***
```

## Configuration à distance

Tous ces paramètres peuvent être lus à distance via la commande GetConfiguration et changés à distance par le serveur de supervision, à l'aide de la commande ChangeConfiguration.

## Liste Blanche

Les caractéristiques de la liste blanche (cache OCPP) sont les suivantes :

Paramètre	Caractéristique
Nombre d'identifiants en liste blanche (max)	500
Nombre de transactions hors connexion (max)	1000

## NOTICE INSTALLATION

### Information de connexion au superviseur

Sur les versions logicielles de terminal supérieures ou égales aux versions KIPA308A et BBBC310A pour le kit OCPP, une indication visuelle sur l'écran du terminal permet de savoir si la borne est connectée au superviseur en OCPP

Borne connectée à la supervision



Borne non connectée à la supervision





# ➤ CONNEXION ETHERNET

La borne doit accepter des connexions entrantes OCPP pour les commandes envoyées par la supervision (démarrage et arrêt de charge à distance par exemple). L'administrateur du réseau Ethernet devra donc router les flux entrants vers la borne. Inversement, les flux sortants de la borne devront être autorisés vers le serveur de supervision au niveau d'éventuels pare-feu ou proxy présents sur le réseau local.

Flux entrants :

1. HTTP vers le port configuré dans la clé PortService (cf plus loin)
2. Optionnel : SSH port 22 pour le support technique distant

Flux sortants :

1. HTTP vers le port de la supervision
2. FTP vers le port du serveur FTP de la supervision (ports 20 et 21)


La configuration Ethernet se paramètre dans le fichier CONFIG.CSV du kit OCPP à l'aide des clés suivantes.

Champ	Valeur
<b>Lan_Mode</b>	TRUE
<b>LAN_DHCP</b>	TRUE : DHCP actif, FALSE : utilisation d'IP statique
<b>LAN_StaticIP</b>	Adresse IP locale de la borne si DHCP = FALSE
<b>LAN_Gateway</b>	Adresse IP de la gateway
<b>LAN_Network</b>	Adresse IP identifiant le réseau
<b>LAN_Netmask</b>	Masque de sous réseau
<b>LAN_DNS1</b>	Adresse IP des DNS primaires
<b>LAN_DNS2</b>	Adresse IP des DNS secondaires
<b>LAN_PublicAccessPoint</b>	Adresse IP ou nom de domaine utilisé par la supervision pour joindre la borne
<b>PortService</b>	Port utilisé par la supervision pour joindre la borne
<b>LAN_HTTPProxy</b>	Adresse proxy http
<b>LAN_HTTPSProxy</b>	Adresse proxy HTTPS
<b>LAN_FTPProxy</b>	Adresse proxy FTP

# DETECTION DE VEHICULE

La borne peut être équipée en option d'un détecteur de véhicule par boucle de courant. La boucle inductive, placée autour de chaque place de stationnement, permet à la borne de détecter la présence ou l'absence d'un véhicule sur chaque emplacement.

## système MID2E-800 (Magnetic AUTOControl)




La « boucle 1 » correspond à la place de stationnement du point de charge 1. Elle se connecte en face avant du détecteur comme indiqué ci-dessus. Idem pour la « boucle 2 ».

Le détecteur est paramétré en usine avec une configuration qui répond à la majorité des situations. Néanmoins, en cas de besoin, il est possible d'agir sur les DIPSWITCH du module pour ajuster le fonctionnement :

Dipswitch	Utilisation															
1	Sensibilité de la boucle 1 :															
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>Sensibilité</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gauche</td> <td>Gauche</td> <td>Faible (0.64% f/F)</td> </tr> <tr> <td>Droite</td> <td>Gauche</td> <td>Moyen – (0.16% f/F)</td> </tr> <tr> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> <td>Moyen+ (0.04% f/F)</td> </tr> <tr> <td>Droite</td> <td>Droite</td> <td>Forte (0.01% f/F)</td> </tr> </tbody> </table>	1	2	Sensibilité	Gauche	Gauche	Faible (0.64% f/F)	Droite	Gauche	Moyen – (0.16% f/F)	Gauche	Droite	Moyen+ (0.04% f/F)	Droite	Droite	Forte (0.01% f/F)
	1	2	Sensibilité													
	Gauche	Gauche	Faible (0.64% f/F)													
	Droite	Gauche	Moyen – (0.16% f/F)													
Gauche	Droite	Moyen+ (0.04% f/F)														
Droite	Droite	Forte (0.01% f/F)														
3	Sensibilité de la boucle 2 (idem boucle 1)															
4																
5	Fréquence de fonctionnement de la boucle : Gauche : 30 kHz Droite : 130 kHz Permet de positionner 2 boucles côte à côte sans avoir d'interférences entre les boucles															
6	Durée de maintien de la détection de véhicule : Gauche : 5 minutes Droite : infini Ne pas modifier, laisser en position droite															
7	Mode présence/ mode direction															
8	Ne pas modifier, laisser les 2 switches en position gauche															

## système MATRIX D 12-24 MF (MATRIX)



Les boucles au sol se connectent sur les 2 bornes **7 et 8** pour la boucle 1 et les bornes **8 et 9** pour la boucle 2. Le connecteur est accessible après avoir retiré le détecteur de son connecteur débrochable.

## Configuration usine

Le détecteur est paramétré en usine avec une configuration qui répond à la majorité des situations.


- Les dipswitches en face avant sont positionnés sur OFF.
- Le potentiomètre **Presence Time** est réglé sur  $\infty$
- Le potentiomètre **LoopA Sens Adj** est réglé sur 0.50 tout comme le potentiomètre **LoopB Sens Adj**. Il correspond au réglage de sensibilité de la boucle 1. Le potentiomètre **LoopB Sens Adj** correspond au réglage de sensibilité de la boucle 2.

Néanmoins, en cas de besoin, il est possible d'agir uniquement sur la sensibilité de la boucle en ajustant les potentiomètres (LoopA Sens Adj et LoopB Sens Adj).

## Fonctionnement des leds

- La led Alim (verte) doit toujours être allumée
- La led Boucle (rouge) est allumée en présence d'un véhicule. Elle s'éteint lorsqu'aucun véhicule n'est présent. Si la led rouge clignote, cela signifie que la boucle est ouverte : c'est donc un défaut.

# ystème VEK MNH2-R24-C (FEIG Electronic)



Boucle 1  
(entre L1a et L1b)
Boucle 2  
(entre L2a et L2b)

La « boucle 1 » correspond à la place de stationnement du point de charge 1. Elle se connecte par le dessous sur le connecteur débrochable de couleur orange. Idem pour la « boucle 2 ».

Le détecteur est paramétré en usine avec une configuration qui répond à la majorité des situations. Néanmoins, en cas de besoin, il est possible d’agir sur les 4 premiers DIPSWITCH du Channel 1 (encadré en jaune) pour ajuster le fonctionnement :

Dipswitch	Utilisation															
1	Sensibilité de la boucle 1 :															
2	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>Sensibilité</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>Faible</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>Moyen faible</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>Moyen fort</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>Forte (0.01% f/F)</td> </tr> </tbody> </table>	1	2	Sensibilité	OFF	OFF	Faible	ON	OFF	Moyen faible	OFF	ON	Moyen fort	ON	ON	Forte (0.01% f/F)
	1	2	Sensibilité													
	OFF	OFF	Faible													
	ON	OFF	Moyen faible													
OFF	ON	Moyen fort														
ON	ON	Forte (0.01% f/F)														
3	Sensibilité de la boucle 2 (idem boucle 1)															
4																

La signification de l’état des leds du détecteur est décrit dans l’encadré en vert

# LECTEUR CARTE BANCAIRE

La borne de recharge Pulse 22 WL peut être équipée en option d'un lecteur sans contact de carte bancaire. Cette option peut équiper la borne dès sa sortie d'usine.

**Note importante :**

**Le lecteur bancaire doit être activé dans le terminal pour être fonctionnel (menu Système / Identifications / Carte Bancaire)**

Les différents lecteurs bancaires qui peuvent équiper la borne se présentent comme suit :

→ **Lecteur Bancaire Ingenico iUC180B :**

Face avant (vue côté utilisateur)




Face arrière



Pour fonctionner, le lecteur CB doit se connecter au réseau internet.

*Schéma simplifié du raccordement du lecteur CB Ingenico iUC180B au réseau internet en OCPP1.5*



Le lecteur CB Ingenico iUC180B est paramétré en usine suivant ces paramètres :

- IP lecteur : 192.168.1.10
- Passerelle : 192.168.1.1
- Serveur Axis Primaire : 10.23.47.60
- Port serveur Axis : 39979 (PKI V3 double authentification)
- SSL : Oui
- TermNum : 117XXXXX → *Numéro attribué par MADIC industries*
- IP Serveur Téléchargement : 91.208.214.34
- Port Serveur Téléchargement : 7004
- SSL Téléchargement : NON

Pour être fonctionnel il doit être initialisé avec un numéro unique déclaré par MADIC industries.

Pour les **lecteurs Ingenico iUC180B**, nous avons besoin du contrat commerçant du type EMV sans contact SST classe 1 (ERT45) que le client a souscrit auprès de sa banque.

Il est nécessaire de fournir ses documents à MADIC industries afin qu'il procède à sa création.

Une fois ce numéro obtenu, une configuration et un test sont réalisés en usine pour s'assurer de son bon fonctionnement.

Au démarrage de la borne, le lecteur doit être dans cet état :

iUC180B



Il est possible de s'assurer de la connexion du lecteur au serveur Ingenico à l'aide d'un ping réalisé de cette manière :

1) Pour entrer dans le menu de configuration du **lecteur iUC180B**, il faut :

- Appuyer sur le bouton de maintenance (poussoir au dos du lecteur) et le maintenir appuyé.



- Attendre le clignotement en rouge de la LED puis relâcher le bouton.  
Des informations vont s'afficher sur l'écran arrière.  
Il faut attendre l'affichage « bonjour » pour pouvoir accéder au menu.

2) Une fois dans le menu de configuration :

- Appuyer sur « \* » pour obtenir le menu
- Appuyer sur 1 pour sélectionner « 1 – APPLIADS »
- Appuyer sur 3 pour sélectionner « 3 – MAINTENANCE »
- Appuyer sur 3 pour sélectionner « 3 – PING AXIS »
- Appuyer sur 1 pour lancer l'acquisition du Ping

Pour quitter ce mode, appuyer environ 3 secondes sur le bouton poussoir jusqu'à ce que la LED devienne bleue puis s'éteigne.

Vérifier sur la face avant que le lecteur redémarre avec l'affichage de la date / heure puis Bonjour

→ **Lecteur Bancaire Ingenico Self/2000 CL :**

Face avant (vue côté utilisateur)




Face arrière





Schéma simplifié du raccordement du lecteur CB SELF/2000 CL au réseau internet en OCPP1.6 JSON



Le lecteur CB Ingenico SELF/2000 CL est paramétré en usine suivant ces paramètres :

- IP lecteur : 192.168.1.10
- Passerelle : 192.168.1.1
- **Serveur Axis Primaire : 91.208.214.1**
- **Port serveur Axis : 39879**
- SSL : Oui
- ADS\_AX\_PO1
- TermNum : 117XXXXX → *Numéro attribué par MADIC industries*

Pour être fonctionnel il doit être initialisé avec un numéro unique déclaré par MADIC industries.

Pour **les lecteurs Ingenico type SELF/2000 CL** le contrat commerçant doit être du type EMV sans contact SST classe 2.1 (ERT46)

Il est nécessaire de fournir ses documents à MADIC industries afin qu'il procède à sa création.

Une fois ce numéro obtenu, une configuration et un test sont réalisés en usine pour s'assurer de son bon fonctionnement.

Au démarrage de la borne, le lecteur doit être dans cet état :


## SELF/2000 CL



Il est possible de s'assurer de la connexion du lecteur au serveur Ingenico à l'aide d'un ping réalisé de cette manière :

1) Pour entrer dans le menu de configuration du lecteur **SELF/2000 CL**, il faut :


- Appuyer sur le bouton de maintenance (poussoir au dos du lecteur) et le maintenir appuyé au démarrage.



- Attendre le clignotement en rouge de la LED puis relâcher le bouton.  
Des informations vont s'afficher sur l'écran tactile en face avant.  
Il faut que le lecteur atteigne cet affichage pour pouvoir accéder au menu.



- Appuyer sur l'écran tactile sur le double cercle




- puis sur l'écran tactile appuyer sur **Panneau de contrôle**



- Puis appuyer sur **paramètres du terminal**




- Puis appuyer sur **Moyens de communication**




## NOTICE INSTALLATION


- Puis appuyer sur **Ethernet**




- Puis faire glisser les options du menu jusqu'à atteindre **Ping**



- ici il faut modifier l'adresse IP à pinger et valider avec le petit cercle vert



- Le ping est exécuté sur l'adresse IP renseigné



Pour quitter ce mode il faut débrancher puis brancher de nouveau l'alimentation du lecteur SELF/2000 CL.

## NOTICE INSTALLATION

### PARAMETRAGE DU LECTEUR SANS CONTACT PAR LE SUPERVISEUR

**Le superviseur en charge d'administrer la borne doit renseigner les paramètres suivants :**

- **IDtagBankCard** : valeur de la clé d'identification pour la demande d'autorisation bancaire. Permet au superviseur d'identifier une charge avec lecteur CB via son propre identifiant. Si la clé n'est pas renseignée la valeur par défaut sera préfixée d'un \* puis de l'identifiant généré par Ingenico.
- **ChargePrice** = prix unitaire de 0.01€ à 99.99€ TTC.
- **FreeChargingDuration** = Temps en secondes (de 0 à 9999) de charge effective avant que la charge ne devienne payante.
- **NumberBankCardReader** = Numéro du lecteur bancaire
- **BillingMode** = 0 pas de paiement CB, 1 algorithme 1, etc ....
- **ChargePriceTime** = prix en euros de la minute de stationnement.
- **ChargePriceEnergy** = prix en euros du kWh délivré au véhicule.
- **BankCardMaxAmount** : en euro. Ce paramètre permet de faire varier dans le temps le plafond de paiement sans contact qui est à 20€ par défaut (certaines cartes acceptent déjà 30€)
- **BankCardMinAmount** : en euro. Le montant minimum de paiement dépend du contrat commerçant du client. Dans les cas de facturation au volume, cela peut impliquer que la charge soit gratuite pendant un certain temps

**Définition et exemple de fonctionnement du lecteur sans contact avec paramétrage de l'algorithme 1 (Billing Mode = 1):**

1. Type de paiement : Postpaiement
2. Période de gratuité de 0 à N (N en secondes) défini par le paramètre **FreeChargingDuration**
3. Montant à payer = Prix fixe X (X en euros avec 2 décimales admises exemple : 2.50 euros) défini par le paramètre **ChargePrice**

Ainsi, si **FreeChargingDuration** =120 et **ChargePrice** = 2.50, la borne accordera une gratuité durant les 2 premières minutes (120 secondes) et facturera forfaitairement la charge à 2.50 euros au-delà des 2 minutes.

**Définition et exemple de fonctionnement du lecteur sans contact avec paramétrage de l'algorithme 2 (Billing Mode = 2):**

1. Type de paiement : Postpaiement
2. Période de gratuité de 0 à N (N en secondes) défini par le paramètre **FreeChargingDuration**
3. Montant à payer (en euro au prorata tronqué) = Volume (kWh) x ChargePrice (Prix unitaire en euros avec 2 décimales admises exemple : 0.20 euros défini par le paramètre **ChargePrice**)

Ainsi, si **FreeChargingDuration** =300 et **ChargePrice** = 0.20, la borne accordera une gratuité totale durant les 5 premières minutes (300 secondes) si le temps de charge n'a pas dépassé 5 minutes. Au-delà de 5 minutes de charge, **le volume délivré est entièrement comptabilisé depuis la première seconde**. Ainsi, si le volume délivré est 1.687 kWh alors le montant facturé s'élèvera à (1.687 x 0.20) = 0.33 euros (montant tronqué).

**Définition et exemple de fonctionnement du lecteur sans contact avec paramétrage de l'algorithme 3 (Billing Mode = 3):**

1. Type de paiement : Postpaiement
2. Période de gratuité de 0 à N (N en secondes) défini par le paramètre **FreeChargingDuration**
3. Montant à payer (en euro au prorata tronqué) =  $\text{ChargePrice} + [\text{Volume (kWh)} \times \text{ChargePriceEnergy}] + [\text{Durée (Min)} \times \text{ChargePriceTime}]$ . La précision des arrondis est au Wh et à la seconde.

**Définition et exemple de fonctionnement du lecteur sans contact avec paramétrage de l'algorithme 4 (Billing Mode = 4):**

1. Type de paiement : Postpaiement
2. Période de gratuité de 0 à N (N en secondes) défini par le paramètre **FreeChargingDuration**
3. Quantité d'énergie gratuite fournie au véhicule défini par le paramètre **FreeChargingEnergy**
4. Montant à payer (en euros au prorata tronqué) = **ChargePriceOption** \* durée en minutes

Le type de paiement est identique à l'algorithme 130 mais avec le paiement en fin de charge

**Définition et exemple de fonctionnement du lecteur sans contact avec paramétrage de l'algorithme 129 (Billing Mode = 129)(Non disponible sur lecteur CB iUC180B) :**

1. Type de paiement : Autorisation de prépaiement avec pour montant celui renseigné dans la clé **BankCardMaxAmount** . (le prix payé ne pourra pas dépasser cette valeur) , puis une validation automatique du paiement est réalisée en fin de charge lors du débranchement du véhicule.
2. Montant à payer =  $\text{ChargePrice} + (\text{ChargePriceTime} * \text{temps en minute}) + (\text{ChargePriceEnergy} * \text{Volume (kWh)})$

Le montant à payer est borné à la valeur de ces clés :

si l'utilisateur a un temps de charge inférieure à la clé **FreeChargingDuration**, le paiement ne sera pas validé.

Si le volume est inférieur à la clé **FreeChargingEnergy** le paiement ne sera pas validé.

Si le prix calculé est inférieur à la clé **BankCardMinAmount** le paiement ne sera pas validé.

Si le prix calculé est supérieur à la clé **BankCardMaxAmount** le prix réellement facturé sera aligné sur la valeur de cette clé.

Dans ce mode de fonctionnement, la validation du paiement n'est effective qu'en fin de charge.

Il est ajusté en fonction des clés : **FreeChargingDuration** , **FreeChargingEnergy**, **ChargePriceTime**, **ChargePriceEnergy**, **ChargePrice**, **BankCardMinAmount**, **BankCardMaxAmount**

Pour rappel ce Billing Mode = 129 est à utiliser impérativement sur la borne équipé d'un lecteur CB Ingenico SELF/2000 CL en OCPP 1.6 JSON.

Par exemple si les les clés suivantes ont pour valeur : **BankCardMaxAmount** = 20 euros, que **Charge Price** = 5 euros, **ChargePriceTime** = 1 euro et **ChargePriceEnergy** = 0 euro.

Lorsque l'utilisateur se présente à la borne pour initier une charge, le lecteur bancaire affiche une demande de préautorisation avec pour valeur 20 euros.



## NOTICE INSTALLATION

Si la préautorisation est acceptée, l'utilisateur est autorisé à se brancher.

### 1<sup>er</sup> cas :

Si l'utilisateur revient au bout de 30 minutes et initie l'arrêt de charge puis débranche le véhicule de la borne, la validation du paiement s'effectue automatiquement, le prix calculé pour la transaction sera de :

$$5 + (30 * 1) + ([ \text{volume en kWh} ] * 0) = 35 \text{ euros.}$$

Dans ce cas le prix calculé est supérieur à la valeur de la clé **BankCardMaxAmount de 20 euros** . Le paiement réalisé sera donc limité à 20 euros.

### 2<sup>ème</sup> cas :

Si l'utilisateur revient au bout de 10 min le paiement sera de :

$$5 + (10*1) + ([ \text{volume en kWh} ] * 0) = 15 \text{ euros.}$$

Le prix calculé est inférieur à la valeur de la clé **BankCardMaxAmount de 20 euros** . Le paiement réalisé sera donc de 15 euros.

À noter que la validation du paiement est effectuée automatiquement si le véhicule reste branché plus de 24 heures à la valeur de la clé **BankCardMaxAmount**.

Définition et exemple de fonctionnement du lecteur sans contact avec paramétrage de l'algorithme 130 (Billing Mode = 130)(**Non disponibles sur lecteur CB iUC180B**):

1. Type de paiement : Autorisation de prépaiement avec pour montant celui renseigné dans la clé **BankCardMaxAmount** . (le prix payé ne pourra pas dépasser cette valeur) , puis une validation automatique du paiement est réalisée en fin de charge lors du débranchement du véhicule.
2. Montant à payer = **ChargePriceOption** \* temps en minutes  
Le montant à payer est borné à la valeur de ces clés :
  - Si l'utilisateur a un temps de charge inférieure à la clé **FreeChargingDuration**, le paiement ne sera pas validé.  
Si le volume est inférieur à la clé **FreeChargingEnergy** le paiement ne sera pas validé.
  - Si le prix calculé est inférieur à la clé **BankCardMinAmount** le paiement ne sera pas validé.
  - Si le prix calculé est supérieur à la clé **BankCardMaxAmount** le prix réellement facturé sera aligné sur la valeur de cette clé.

Dans ce mode de fonctionnement, la validation du paiement n'est effective qu'en fin de charge.

3. La clé **chargePriceOption** est utilisée pour déterminer un tarif en fonction d'une puissance fourni par la borne. Elle est définie de cette manière :  
[ puissance\_1 - prix\_1 ; puissance\_2-prix\_2 ;... ;puissance\_n-prix\_n]
4. Le calcul du tarif nécessite d'activer les meters values via la clé **MeterValueSampleInterval** .
5. Un calcul est réalisé entre deux meters values pour calculer la puissance moyenne max attribué par la borne au véhicule.
6. Le prix de la charge sera déterminé par cette puissance calculée multipliée par le temps de charge ;



## NOTICE INSTALLATION

Exemple :

La clé chargePriceOption est définie de cette manière [0 - 0.022 ; 10 - 0.044 ; 20 -0.066 ]

L'utilisateur autorise la charge avec le montant maximum défini par la clé **BankCardMaxAmount** à **5 euros**.

L'utilisateur connecte le véhicule à la borne et la charge démarre.

Le superviseur a activé les meters values via la clé **MeterValueSampleInterval = 300 soit toutes les 5 minutes**.

### 1<sup>er</sup> cas :

Si la charge dure 60 minutes et la puissance moyenne maximale calculée entre deux meters values consécutifs est de 15 kW.

Le tarif appliqué sera donc de 0.44 car la puissance calculée est > 10 kW et < 20 kW ([0 - 0.022 ; 10 - **0.044** ; 20 - 0.066 ]

Le prix calculé sera donc de :

$$60 \times 0.044 = 2,64 \text{ euros}$$

### 2<sup>ème</sup> cas :

Si la charge dure 120 minutes et que la puissance moyenne maximale calculée entre deux meters values consécutifs est de 22 kW.

Le tarif appliqué sera donc de 0.066 car la puissance calculée est > 20 kW ( [0 - 0.022 ; 10 - 0.044 ; 20 -**0.066** ]

Le prix calculé sera donc de :

$$120 \times 0.066 = 7,92 \text{ euros} > \text{à la clé } \mathbf{BankCardMaxAmount} = 5 \text{ euros donc le prix payé sera de } \mathbf{5 \text{ euros}}$$

### 3<sup>ème</sup> cas :

Si la charge dure 120 minutes mais que les meters values ne sont pas activés via la clé **MeterValueSampleInterval = 0**

Le tarif appliqué sera donc de 0.022 car la puissance calculée est indéterminée et donc la 1<sup>ere</sup> valeur sera sélectionnée ([0 - **0.022** ; 10 - 0.044 ; 20 -0.066 ])

Le prix calculé sera donc de :

$$120 \times 0.022 = 2,64 \text{ euros}$$

## NOTICE INSTALLATION

### Paramétrage par défaut

Si ces paramètres ne sont pas connus de MADIC industries au moment de l'expédition, les paramètres suivants seront appliqués par défaut :

**BankCardMaxAmount** : 20€ (Montant maximum encaissable par le lecteur)

**BankCardMinAmount** : 0€ (Montant minimum encaissable par le lecteur en fonction du contrat bancaire du client)

**ChargePriceTime** : 0€

**ChargePriceEnergy** : 0€

**NumberBankCardReader** : le numéro de TPV fourni par MADIC industries.

**BillingMode** : 1 (Algorithme de paiement)

**ChargePrice** : 2 (Prix de la charge – ici 2 Euros)

**FreeChargingDuration** : 30 – (Période de gratuité en seconde)

**IDTagBankCard** : vide – (Les identifiants bancaires sont transmis sous forme d'une clé unique qui commence toujours par '\*')

Il n'est pas nécessaire de réaliser plus de contrôle pour sa mise en service.

# MAINTENANCE

## Opérations de maintenance préventive

es opérations de maintenance préventive s'effectuent à la fréquence d'une fois par an. Ces opérations consistent principalement en la vérification de l'état des connexions (vérification des couples de serrage, état d'oxydation, ...), un nettoyage intérieur et extérieur, la vérification des organes de sécurité pour l'utilisateur (disjoncteur différentiel), une inspection visuelle de l'état du matériel (état général, socle de prises, ...), et la mise à jour des logiciels.

Les bornes sont conçues de manière à faciliter la maintenance en permettant d'accéder à tous les éléments de la borne.

### Etanchéité

**Objet / Localisation :**

Maintenir en l'état les joints de porte, des prises et de l'ihm ainsi que les entrées et sorties de câbles.

**Procédure :**

- 1- Vérifier l'état des joints : aucun déchirement, aucun décollement,
- 2- Vérifier l'état des verrouillages, tringleries pour assurer une bonne compression des joints,
- 3- Vérifier l'état des presses étoupes pour les entrées et sorties de câbles

Le cas échéant, procéder à leurs remplacement selon les procédures de maintenance curative.

**Périodicité :**

A chaque intervention + Annuelle.

### Connexion

**Objet / Localisation :**

Vérification des serrages des connecteurs, câbles sur bornes etc.

**Procédure :**

Mettre sur OFF le disjoncteur situé en amont de l'interrupteur général de la borne.

Effectuer un serrage des bornes et autres connexions avec l'outillage adéquat.

**Périodicité :**

Annuelle

# Opération de maintenance curative

## Remplacement du joint de la porte avant

**Procédure :**

1. Mettre sur OFF le disjoncteur situé en amont de l'interrupteur général de la borne.
2. Ouvrir la porte avant à l'aide de la clé fournie avec la borne.
3. Démonter le joint usagé.
4. Remonter le nouveau joint en commençant en bas au milieu.
5. Remettre le disjoncteur sur ON.
6. Fermer la porte à l'aide de la clé fournie avec la borne.

## Interprétation des codes d'erreur OCPP

Lorsque la borne est connectée à un serveur de supervision OCPP, un statut d'erreur est susceptible de remonter par le message StatusNotification, afin d'aider au diagnostic en cas de panne.

Dans le message StatusNotification, le champ vendorId sera positionné à « LAFON Technologies », et le champ info fournira un libellé de l'erreur en anglais.

ChargePointErrorCode	vendorErrorCode	Description
GroundFailure	1	Disjonction du différentiel qui protège le terminal ou le point de charge
	0x1001	Disjonction du différentiel qui protège les prises
PowerSwitchFailure	4	Contacteur collé
	0x1004	Le contacteur qui communte les prises AC est collé
OverCurrentFailure	6	Disjonction général
	0x1006	Disjonction des prises
Mode3Error	2, 3, 5, 0x1002, 0x1003 or 0x1005	Erreur sur la ligne pilote CP des prises mode 3 (T2)
	7 or 0x1007	Erreur sur la ligne pilote PP des prises mode 3 (T2)
OtherError	0xED	Erreur de liaison entre le kit contrôleur Pulse et le kit OCPP
	0xEE	Fin de téléchargement logiciel (info)
	0xEF	Base de données OCPP corrompue
	0x00FE	Version de logiciel KO
	0x000A	Erreurs multiples
	0x000B	Parafoudre en défaut
	8	Arrêt d'urgence activé (selon modèle de borne)
	9	Prise physiquement absente
	0x000E	Perte de communication avec le compteur d'énergie
	0x000F	Le compteur d'énergie est mal configuré

# ➤ FIN DE VIE DU PRODUIT

Les éléments ci-dessous devront être confiés à des entreprises spécialisées dans l'élimination et le recyclage des déchets industriels et notamment :

- Élimination de l'emballage :

L'emballage est constitué par du carton biodégradable qui peut être confié aux entreprises s'occupant de la récupération de la cellulose.

- Élimination des parties métalliques :

Les parties métalliques, qu'elles soient peintes ou en acier inoxydable sont normalement recyclables par les entreprises spécialisées dans le secteur de la démolition des métaux.

- Élimination des composants électriques et électroniques.

Les éléments comme les cartes électroniques, les prises et fiches électriques, les disjoncteurs, les contacteurs, et autres ensembles électriques ou électroniques sont considérés comme DEEE et doivent obligatoirement être éliminés par des entreprises spécialisées dans la démolition des composants électroniques.

- Élimination des autres parties :

Les autres parties comme les joints en caoutchouc et les parties plastiques doivent être confiées à des entreprises spécialisées dans l'élimination des déchets industriels.

## Contactez Recylum

**0 810 001 777** Service 0,06 € / min  
+ prix appel

En savoir plus : [www.recylum.fr](http://www.recylum.fr)

Ou le service clients de Madic industries au 05.57.80.80.80


**CERTIFICAT**

**Emmanuel OURRY,**  
Directeur d'Etablissement  
/Plant Manager




DOCUMENT REF. :  
REF. DOCUMENT : 17801310-A

Bassens, le 22/04/2015

**Déclaration de conformité**   
**Conformity declaration**

**PULSE 22 : borne de recharge de véhicule électrique**  
Electric vehicle charging station

Je déclare au nom de la société **LAFON**,  
44 avenue Victor Meunier, 33530 BASSENS, FRANCE,  
que l'appareil de type PULSE 22

Est conforme aux directives européennes :

- 2006/95/CE (Directive Basse Tension) relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
- 2004/108/CE (Directive CEM) relative à la compatibilité électromagnétique
- 1999/5/CE (Directive R&TTE) relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunication
- 94/62/CE relative aux emballages et déchets d'emballage

Et aux normes :

- NF EN 61851-1:2012 Système de charge conductive pour véhicules électriques
- NF EN 61851-22:2002 Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 22: Borne de charge conductive en courant alternatif pour véhicules électriques
- NFC 15-100 Sécurité des installations électriques

I hereby declare in name of **LAFON**, 44 Avenue Victor Meunier, 33530 Bassens France, that the equipment model PULSE 22

Meets the European Directives:

- 2006/95/EC (Low Voltage Directive) relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits
- 2004/108/EC (EMC Directive) relating to electromagnetic compatibility
- 1999/5/EC (R&TTE Directive) relating radio equipment and telecommunication terminal equipment
- 94/62/CE relating to packaging and packaging waste

And to standards:

- IEC 61851-1:2010 Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
- IEC 61851-22:2002 Electric vehicle conductive charging system - Part 22: AC electric vehicle charging station
- NFC 15-100 Low voltage electric installations

DAQ 1203 K 01/13



LAFON SAS – Siège Social : 44, Avenue Lucien-Victor Meunier – 33530 BASSENS – France  
Tél. 33 (0)5 57 80 80 80 – Fax 33 (0)5 56 31 61 21 – [www.lafon.fr](http://www.lafon.fr) – [contact@lafon.fr](mailto:contact@lafon.fr)

LAFON SAS au capital de 10 000 000 € – RC BORDEAUX 1994 B 00606 – SIRET 389 749 045 00024 – Code APE 2813 Z – N° Identification TVA FR.29 389 749 045







**Adresse :**

Parc d'Aquitaine  
1155 avenue Jean-Baptiste Godin  
33240 Saint-André-de-Cubzac

**Email contact :**

[contact.industries@madic.com](mailto:contact.industries@madic.com)